

Novo Nordisk Pharmatech A/S
Ådalen 16
4600 Køge
Att: Jesper Rose

Godkendelse af krydsning af Gammelmosestreget med elkabel

Den 4. marts 2025

Solrød Kommune har 12. november 2024 modtaget en ansøgning fra Petri og Haugsted A/S, som på vegne af Novo Nordisk Pharmatech A/S ansøger, om at krydse Gammelmosestreget med el-kabler til forsyning af Pharmatech A/S fra en transformerstation beliggende i Solrød Kommune.

Sagsnr.
06.02.00-P19-2-24

Tilladelse

Solrød Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Gammelmosestreget med 3 stk. 10 kV kabler. Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 47 i Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019 (Vandløbsloven) samt § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- Krydsningen af vandløbet skal udføres som styret underboring i overensstemmelse med ansøgninger af 12. november 2024.
- Krydsningen skal ske, så oversiden af trækrøret ligger minimum 1 meter under regulativmæssig bund eller den faktiske vandløbsbund afhængig af, hvilken der ligger lavest.
- De må ikke ske udsivning af boremudder til vandløbet. Ved tegn på udsivning skal arbejdet stoppes øjeblikkeligt og vandløbsmyndigheden skal kontaktes.
- Såfremt der sker skade på vandløbet under arbejdet, skal denne skade udbedres af ledningsejer.
- Efter anlæg af kablerne, reetableres alle berørte arealer.
- Ledningsejer er ansvarlig for flytning af ledningen, hvis denne bliver blotlagt af vandløbets naturlige erosion eller det bliver nødvendigt at flytte ledningen i forbindelse med en eventuel regulering eller restaurering af vandløbet. Alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen påhviler ledningsejer.
- Senest 4 uger efter underboringen er udført, skal oplysninger om ledningens stationering og kote på overkanten af ledningen være modtaget i Solrød Kommune.

Man-tirs kl. 8-14
Onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17
(Borgerservice kl. 13-18)
Fredag lukket



- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 1 år fra meddelelsesdatoen.

Tilladelsen omfatter alene krydsning af selve vandløbet og ikke forhold om placering af ledningen på de omkringliggende arealer. Tilladelse hertil skal indhentes særskilt ved lodsejerne.

Projektet

Projekter omfatter 1 stk. Ø200mm rør til trækning af 3 stk. 10kV kabler.

I forbindelse med etablering af elforsyning (højspænding) til Novo Nordisk Pharmatech A/S vil el-kablerne blive etableret (nedgravet) parallelt med Køge Bugt motorvejen (Solrød S), med krydsning under Gammelmosestreget.

Der anmodes her om krydsning af åen ved styret underboring i en dybde af 1,5m under åens bund.



Tegningen viser hvor krydsning af vandløbet sker (rød cirkel).



Solrød Kommunes bemærkninger

Vandløbet

Gammelmosestreget starter øst for Åmarken, krydser København/Ringstedbanen og Køge Bugt motorvej, hvorefter den løber mod nord til den munder ud i Skæringsstreget.

Krydsningen med el-kablerne foretages ca. i st. 590


Gammelmosestreget

Regulativopmåling 2016

Lodret akse : Kote i m DVR90, skala 1:50

Vandret akse : Afstand i m, skala 1:50

Rød fikant viser nedstik til fast bund



Opmåling af Gammelmosestreget. Krydsningen sker i vandløbets ca. station 590 som ligger mellem de to opmålinger i station 572 og 606. Så man kan forvente at vandløbsbunden på krydsningsstedet ligger mellem kote 0,7 og 0,8 DVR90.



Vandområdeplan 2021-2027

Gammelmoestregtet er ikke omfattet af vandområdeplan 2021-2027 for Sjælland. Der fremgår derfor ikke målsætning eller indsatser for vandløbet. Dog gælder det generelt, at vandløbets tilstand ikke må forringes.

Idet krydsningen af vandløbet foretages ved styret underboring underfor vandløbets profil vurderes projektet ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Natur og bilag IV arter

Ifølge bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) skal der foretages en konsekvensvurdering af om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. Der skal ligeså foretages en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Det nærmeste Natura 2000 områder er Ølsemagle revle og Staunings Ø ca. 1,7 km fra den ansøgte krydsning af vandløbet (i fugleflugtslinje). Vandløbet har ikke direkte udløb til Natura 2000-området. Projektet er begrænset til en start- og modtagegrube på hver side af vandløbet og dermed meget lokal.

Af bilag IV arter er der i 2010 observeret spidssnudet frø 580 meter fra det foreslåede arbejdsområde og igen i 2014 180 meter fra projektet. Det formodes, at spidssnudet frø er i området, men den er ikke observeret i 2024, da Solrød Kommune foretog en kortlægning af habitatarter i området. Der er i området ikke fundet nogen plantearter, som findes på habitatdirektivets bilag IV. Der er ingen habitatområder udpeget til beskyttelse af bilag IV arter i området.

Det er i forbindelse med det konkrete projekt Solrød Kommunes vurdering, at projektet ikke alene eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000 området eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 4, litra a, eller beskadige de plantearter, som fremgår af habitatdirektivets bilag 4, litra b.



Klagevejledning

Tilladelsen offentliggøres den 5. marts 2025 på Solrød Kommunes hjemmeside. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, dvs. klagefristen udløber fredag den **2. april 2025**.

Klageberettigede er jf. vandløbslovens § 84:

- den afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar. Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer andet.

Venlig hilsen

Tove Grønborg
Miljømedarbejder, Natur og Klima



Kopi sendt til orientering til:

Petri og Haugsted, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, pvp@petri-haugsted.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; solroed@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; solroed@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, kontor@botaniskforening.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Bevar Naturen i Solrød, info@bevarnaturensolrod.dk